

# 本公司對供應商履行企業社會責任之規範

## 安全及衛生

- A.本公司在合約中規範供應商應遵守勞工安全衛生管理事項。
- B.本公司要求供應商在施工期間工地之安全措施，應遵照「營造安全衛生設施標準」、「勞工安全衛生設施規則」、「勞動檢查法及其施行細則」等相關法令，若未遵照相關規定，所發生損失由供應商負責賠償及應負一切法律責任，且本公司可隨時終止合約。要求供應商遵守之安全措施如下：
- 1.鷹架  
施工架組裝及拆除均需採用扶手先行工法。
  - 2.施工電梯工程  
需依法申請並取得檢查合格證。
  - 3.施工吊車  
需依法申請並取得免危險機具之合格證。
- C.本公司要求建材-混凝土之供應商應提供相關證明
- 1.坍度試驗。
  - 2.工程附上混凝土配合比例表及施工時附帶未含氯離子證明書。
  - 3.每次澆置後均需附抗壓強度 7 天及 28 天合格檢驗書。
- D.本公司要求建材-鋼筋之供應商應提供相關證明  
應出具無輻射污染證明書等。
- E.本公司要求建材-紅磚之供應商應提供相關證明  
符合檢驗標準 CNS1127，吸水率 15%，抗壓強度 150kg/cm<sup>2</sup> 以上。
- H.本公司要求建材-粘著劑之供應商應提供相關證明  
材料含 RC 面、打底面各一次現場拉拔試驗，每一位置以 3 處點作拉拔試驗，再取其平均值，平均值強度需大於 10kg/cm<sup>2</sup> 以上為合格。(試驗時間以 14 天計算。)
- I.本公司要求建材-砂之供應商應提供相關證明
- 1.須附不含海砂(氯離子)保證書，氯離子及含泥量檢驗次數為五次，由工地人員抽檢；若內含有海砂或地下室砂，供應廠商永不錄用。
  - 2.應提出砂石來源證明(以不受廢水污染為原則)。
- J.本公司要求建材-鋁門窗之供應商應提供相關證明  
須做風雨試驗，供應商請款時須附合格證明及原廠出廠證明。風雨試驗標準水密中央值壓力差:50kgf/m<sup>2</sup>，氣密:2 等級線以下，風壓強度:360kg/m<sup>2</sup>，膜厚 20μ 以上，隔音量 35Db。

K.本公司要求建材-梯間天花板之供應商應提供相關證明

矽酸鈣板材料須附耐燃防火證明。

L.本公司要求駐衛保全供應商遵守

人員以留駐服務，執行有關防盜、巡邏、監視等不法入侵、緊急狀況處理、設備操作及四週範圍之安全維護。

M.本公司要求流動廁所供應商遵守

水肥儲存槽水肥抽取清運、加注消臭藥劑。

N.本公司要求環境消毒工程供應商執行

進行工地消毒工程，避免登革熱疫情蔓延。

O.本公司要求廢棄物清運供應商提供

應具有主管機關核准之廢棄物處理許可證。

## 環保

A.本公司要求建材-油漆之供應商應提供相關證明

室內採環保水泥漆（附有環保標章）。

B.本公司要求建材-廚具之供應商應提供相關證明

廚身採用來自奧地利進口 EGGER-E0-F 四顆星級環保健康塑合板材。其甲醛最大值含量約 0.4mg/L 以下，遠低於我國甲醛健康基準值 1.5mg/L。

C.本公司要求建材-衛浴設備之供應商應提供相關證明

使用具有環保省水標章之產品。

本公司與供應商間為長期夥伴關係，若廠商有違反相關規定，而對於環境與社會有顯著影響時，可隨時終止或解除契約，期望供應商共同履行相關企業社會責任。